



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЭПИДЕМИОЛОГ

123181, Москва, 1-й Пехотный пер., д. 6
bogdan@gcgie.ru

тел./факс (499) 190 4861

18 05 2021 № 40/061

Заместителю начальника Управления
организации медицинской помощи,
промышленной медицины
и противодействия чрезвычайным
ситуациям ФМБА России

О медико-техническом задании на
проектирование объекта «Строительство
инфекционного корпуса на 30 коек
г. Москва»

Т.В. Судаковой

Уважаемая Тамара Валентиновна!

Во исполнение Вашего поручения от 17.05.2021 №32-024/02-2/560 по рассмотрению и согласованию медико-технического задания на проектирование объекта «Строительство инфекционного корпуса на 30 коек г. Москва» предлагаю в соответствии с требованиями СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678 – 20) включить в п. 17 медико-технического задания «Общие требования к зданию и помещениям» следующие замечания:

- здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. (п.2.2. СП 2.1.3678 – 20);

- в помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов (п.2.4. СП 2.1.3678 – 20);


- уровни естественного и искусственного освещения, инсоляции, шума, вибрации, электромагнитных полей в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам (п.2.5. СП 2.1.3678 – 20);


- помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, должны быть обеспечены местной системой вытяжной вентиляции (п.2.6. СП 2.1.3678 – 20);

- на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения должно быть предусмотрено резервное горячее водоснабжение. В качестве резервного источника устанавливаются водонагревательные устройства (п.4.4.2. СП 2.1.3678 – 20).

С.А. Богдан

Кумова И.Б.
8(499) 199-62-50

 18.05.21



ФЕДЕРАЛЬНОЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО
(ФМБА России)

Главным внештатным специалистам
ФМБА России

Велоколданское шоссе, д. 30, г. Москва, 123182
Полет, Москва, 123182
тел. 8 (499) 190-33-25, факс 8 (499) 190-07-25
e-mail: fmba@fmbaras.ru

19.05.2021 № 32-024/02-2/2020


Уважаемые коллеги!

Прошу ознакомиться и согласовать медико-техническое задание на проектирование объекта капитального строительства «Строительство инфекционного корпуса на 30 коек, г. Москва».

Информацию с замечаниями и предложениями представить в срок до 12:00 до 19.05.2021 на электронный адрес Zimenkovaom@fmba.gov.ru.

Приложение: копия на 17 л.

Заместитель начальника Управления
организации медицинской помощи,
промышленной медицины и противодействия
чрезвычайным ситуациям

 Т.В. Судакова